

## Skema for el-tjek

**Adresse: Humblebækgade 47, 3 th.**

**Dato: 08 06 2018**

**El-Tjek udført af: Søren Jensen**

### **El Tavle:**

Hpfi-relæ (Ifølge vedtægter)  
 Sikrings grupper  
 230 Volt måler  
 400 Volt måler

Kontrolleret

X
X
X

Bemærkninger

--

### **El installation:**

Er installationen lovlig udført  
 Er el materiel intakt  
 Er hvidevarer ekstrabeskyttet  
 Gl. stofledninger i installationen

Ja-Nej

X	
X	
X	
X	

Bemærkninger

Der er delvist udskiftet gamle stofledninger.

--

### **Lavvolt installation:**

Er der udført 12V. installation  
 Er strømforsyninger tilgængelige  
 Er lamper monteret korrekt (brand)  
 Er installationen udført korrekt

Ja-Nej

X	
X	
X	
X	

Bemærkninger

--

### **Adskilt el materiel:**

Entré  
 Toilet  
 Køkken  
 Stue  
 Værelse 1  
 Værelse 2  
 Værelse 3  
 Værelse 4

Afbryder

X
X
X

Stikkontakt

X
X

Lampeudtag


Bemærkninger

--

Lejligheden er uden elektriske fejl og mangler.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført på skemaet. Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at fejl og mangler bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.