



## Skema for el-tjek

**Kunde: Karen Toft**

**Dato: 07/04 2026**

**Adresse: Humlebækgade 41 4 th**

**El-tjek udført af: Daniel Nielsen**

**Eltavle:**

Kontrolleret

Bemærkninger

HPFI-relæ (Ifølge vedtægter)  
Sikrings grupper  
230V. måler  
400V. måler  
Opmærkning af sikringstavle

X
X
X
X

**Elinstallation:**

Ja-Nej-Bør undersøges

Bemærkninger

Er installationen lovlig udført  
Er el materiel intakt  
Er hvidevarer ekstrabeskyttet  
Gl. stofledninger i installationen  
Klemliste installation åbnet

	X	
	X	
	X	
X		
X		

**Lavvolt installation:**

Ja-Nej

Bemærkninger

Er der udført 12V. installation  
Er strømforsyninger tilgængelige  
Er lamper monteret korrekt (brand)  
Er installationen udført korrekt

	X

**Adskilt eller kontrolleret el materiel:**

Afbryder    Stikkontakt    Lampeudtag/spot

Bemærkninger

Entré  
Toilet/Bad  
Køkken  
Stue  
Værelse

X		X
X		X
X	X	X
X	X	X
X	X	X

Lejligheden er uden elektriske fejl og mangler.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført på skemaet. Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at fejl og mangler bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Kontor & Værksted  
Islevdalvej 55, st.  
2610 Rødovre

Telefon: 43 42 03 00  
Telefax:  
Mobil: 21 27 27 87

E-Mail: [info@el-team.dk](mailto:info@el-team.dk)  
URL: <http://www.el-team.dk>  
CVR. / SE. Nr.: 26 45 56 26

Bankforbindelse:  
Nordea, Afd.: Helsingør  
Konto Nr.: 2418-7554429844