



Skema for el-tjek

Kunde: Andreas Gamél von Benzon

Dato: 25/03 2026

Adresse: Lundtoftegade 10 3 tv

El-tjek udført af: Daniel Nielsen

Eltavle:

Kontrolleret

Bemærkninger

HPFI-relæ (Ifølge vedtægter)
Sikrings grupper
230V. måler
400V. måler
Opmærkning af sikringstavle

X
X
X
X

Elinstallation:

Ja-Nej-Bør undersøges

Bemærkninger

Er installationen lovlig udført
Er el materiel intakt
Er hvidevarer ekstrabeskyttet
Gl. stofledninger i installationen
Klemliste installation åbnet

X		
X		
X		
	X	
X		

Lavvolt installation:

Ja-Nej

Bemærkninger

Er der udført 12V. installation
Er strømforsyninger tilgængelige
Er lamper monteret korrekt (brand)
Er installationen udført korrekt

	X

Adskilt eller kontrolleret el materiel:

Afbryder Stikkontakt Lampeudtag/spot

Bemærkninger

Entré
Toilet
Køkken
Stue
Værelse 1
Værelse 2
Bad

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Der er ikke behov for en lem på badev.
Da alle samlinger er i gangen.

Lejligheden er uden elektriske fejl og mangler.

Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført på skemaet. Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at fejl og mangler bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne blanket eller ej.

Kontor & Værksted
Islevdalvej 55, st.
2610 Rødovre

Telefon: 43 42 03 00
Telefax:
Mobil: 21 27 27 87

E-Mail: info@el-team.dk
URL: <http://www.el-team.dk>
CVR. / SE. Nr.: 26 45 56 26

Bankforbindelse:
Nordea, Afd.: Helsingør
Konto Nr.: 2418-7554429844